



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@mts.rs

Директор + 381 18 830 148
Централа + 381 18 830 144
Маркетинг + 381 18 830 367
Комерцијала + 381 18 830 766
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Сокобања
"СОКОБАЊА"
Број 02-26/5/9
23.11.2018 год.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 26/5

Питање бр.1) Који проценат од вредности понуде треба да се достави меница и менично овлашћење за озбиљност понуде?

Одговор) Није потребно достављати меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде. У питању је техничка грешка на страни 62/69.

Питање бр.2) На страни 66/69 стоји да се меница за аванс доставља по потпису уговора, а на страни 62/69 стоји да понуда треба да садржи и меницу и менично овлашћење за аванс. Шта је исправно?

Одговор) Дошло је до техничке грешке приликом куцања на страни 62/69. Меницу за аванс доставља изабрани понуђач након потписивања уговора.

Питање бр.3) Да ли се атести који су наведени на страни 62/69 достављају уз понуду? (атест за прозор, окове, стакло,.....)

Одговор) Сви атести који су наведени на страни 62/69 достављају се уз понуду.

Питање бр.4) У делу конкурсне документације Општи опис за фасадну PVC столарију наведено је да је извођач дужан да прибави атесте произвођача столарије за звучну заштиту 35-39Db, а остакљење вршити стандардим стаклопакетом 4+16+4mm. Звучна изолација овог пакета је 30Db. Да ли да се приликом састављења понуде управљамо према задатом коефицијенту звучне заштите или према захтеву за наведеним стаклопакетом?

Одговор) Потребно је доставити атест произвођача столарије за звучну заштиту 35-39дб, како је захтевано конкурсном документацијом.

Питање бр.5) У делу конкурсне документације Општи опис за фасадну ПВЦ столарију наведено је да је боја свих елемената и тип ПВЦ профила "по озбору пројектанта". Исто пише и у шемама и у опису позиција. Који је тип и боја профила захтеван?

Одговор) Захтевана боја профила је бела.

Питање бр.6) У делу конкурсне документације Општи опис за фасадну ПВЦ столарију наведено је да је извођач дужан да да гаранцију на 10 година, што није у складу са Законом о заштити потрошача. Колику гаранцију је извођач дужан да понуди?

Одговор) Извођач је дужан да да гаранцију на 10 година, како је захтевано конкурсном документацијом.

Наручилац ће у складу са одговорима извршити измену и допуну конкурсне документације, а иста ће бити објављена дана 23.11.2018.године на Порталу јавних набавки и сајту Болнице.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Зорица Јовановић
2. Ана Стојковић
3. Срђан Ђорђевић

